

Выписка из сводной таблицы расчетов противаварийной автоматики частотной разгрузки (АЧР) и автоматического включения электрооборудования при восстановлении частоты (ЧАПВ) по объектам и потребителям филиала «Нижковэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период с 1 октября 2016 г. по 30 сентября 2017 г.

по ООО "ПРОФИТ"

Уставка АЧР-1	Уставка АЧР-2	Место установки	Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов	Нагрузка, МВт			Наименование отключаемых потребителей	Уставка ЧАПВ			
				на присоединении	ранее отключенная	отключаямая по очереди		частота, Гц	время, сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49,2	0,5			ЦРП-6кВ ООО "ПРОФИТ" (ПС Приокская ф.601,610,620)	Тр.13,ТП-2,ТП-7	0,63	0,00	0,63	ООО "ПРОФИТ"		

Примечания:

1. Потребитель должен обеспечить размещение и эксплуатацию принадлежащие им на праве собственности или ином законном основании устройства противаварийной автоматики, а также возможность реализации управляющих воздействий противаварийной автоматики в соответствии с требованиями системного оператора.
2. В случае несрабатывания противаварийной автоматики сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.

Сетевая организация:

первый заместитель директора
Главный инженер филиала «Нижковэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

М.П. М.В. Подягин



Потребитель

