

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала "Нижевоэнерго"  
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"



В.А. Горев

2019 г.

Я.Н. БЕЛИН  
ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
№ Д-НН/319 ОТ 01.07.2019

ГРАФИК ограничения режима потребления электрической мощности на 2019/2020 гг.  
по ООО "ПРОФИТ"

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	№ очереди ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО Профит" (ВПК)	ПС Приокская	0,263	0,525	0,788	1,050	1,313	1,576	1,838	2,101	2,363	2,626
Всего по очередям нарастающим итогом :			0,263	0,525	0,788	1,050	1,313	1,576	1,838	2,101	2,363	2,626

Примечание:

1. Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).
2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.
3. При введении графиков аварийного ограничения автоматический перевод электроснабжения отключаемой (ограничиваемой) нагрузки потребления на другие центры питания не допускается, за исключением перевода нагрузки на электроснабжение от автономных резервных источников питания.

Директор ООО "Профит"



УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала "Нижновэнерго"  
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"



В.А. Горев

Я.Н. БЕЛИН

2019 г. ПО ДОВЕРЕННОСТИ

№ Д-НН/319 ОТ 01.07.2019

ГРАФИК ограничения режима потребления электрической энергии на 2019/2020 гг.  
по ООО "ПРОФИТ"

№ п/п	Потребитель	№ очереди ограничения, тыс. кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ООО Профит" (ВПК)	4,024	8,048	12,072	16,096	20,120	24,144	28,168	32,192	36,215	40,239
<i>Всего по очередям нарастающим итогом :</i>		4,024	8,048	12,072	16,096	20,120	24,144	28,168	32,192	36,215	40,239

Примечание:

- 1.Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).
2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.
3. При введении графиков аварийного ограничения автоматический перевод электроснабжения отключаемой (ограничиваемой) нагрузки потребления на другие центры питания не допускается, за исключением перевода нагрузки на электроснабжение от автономных резервных источников питания.

Директор ООО"Профит"



УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала "Нижновэнерго"  
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

В.А. Горев

2019 г.

Я.Н. БЕЛИН  
ПО ДОВЕРЕННОСТИ

№ Д-НН/319 ОТ 01.07.2019

ГРАФИК временного отключения потребления на 2019/2020 гг.  
по ООО "ПРОФИТ"

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику*	Время отключения	№ очереди отключения, МВт												
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	ООО Профит" (ВПК)	ТП-1	ф.15, 23, 26	ОП	20	-	-	-	-	-	1,976	-	-	-	-			
		ТП-2	ф.6	ОП														
		ТП-3	яч.3(Т-5), яч.8 (Т-6)	ОП														
3		ТП-5	ф.3, 4, 5, яч.12	ОП														
5		ТП-7	яч.16	ОП														
		ТП-8	ф.2	ОП														
6		ТП-10	ф.3, 4, 6	ОП														
					ИТОГО:	до 5 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						от 5 до 20 мин.	-	-	-	-	-	1,976	1,976	1,976	1,976	1,976		
						всего	-	-	-	-	-	1,976	1,976	1,976	1,976	1,976		
						всего по ДУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Примечание:

- 1.\* Заполнить колонку №5: ДУ - с использованием дистанционного управления; ОП - постоянным оперативным персоналом объекта электроэнергетики, в т.ч. персоналом потребителя
2. В графике временного отключения потребления указано время отключения фидера с момента отдачи команды диспетчером производственного отделения филиала «Нижновэнерго» на ввод в действие ГВО.
3. При невыполнении потребителем команды (распоряжения) о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.
4. При введении графиков аварийного ограничения автоматический перевод электроснабжения отключаемой (ограничиваемой) нагрузки потребления на другие центры питания не допускается, за исключением перевода нагрузки на электроснабжение от автономных резервных источников питания.

Директор ООО "Профит"

