



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель генерального директора –  
директор филиала «Нижневолжск»  
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

В.А.Горев

2020г.

**И.С. ЛАПИН**  
ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
№ Д-НН/113 ОТ 30.04.20

ГРАФИК ограничения режима потребления электрической мощности на 2020/2021 гг.  
по ООО «Профит»

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	№ очереди ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО «Профит» (ВПК)	ПС Приокская	0,235	0,470	0.705	0,940	1,176	1,411	1,646	1,881	2,116	2,351
Всего по очередям нарастающим итогом:			0,235	0,470	0.705	0,940	1,176	1,411	1,646	1,881	2,116	2,351

Примечание:

1. Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).
2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.
3. При введении графиков аварийного ограничения автоматический перевод электроснабжения отключаемой (ограничиваемой) нагрузки потребления на другие центры питания не допускается, за исключением перевода нагрузки на электроснабжение от автономных резервных источников питания.

Директор ООО «Профит»



Удалов Б.В.



УТВЕРЖДАЮ  
заместитель генерального директора –  
директор филиала «Нижновэнерго»  
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

В.А.Горев

2020г.

**И.С. ЛАПИН**

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

№ Д-НН/113 ОТ 30.04.20

ГРАФИК ограничения режима потребления электрической энергии на 2020/2021 гг.  
по ООО «Профит»

№ п/п	Потребитель	№ очереди ограничения, тыс.кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ООО «Профит» (ВПК)	3.667	7.334	11.001	14.668	18.336	22.003	25.670	28.337	33.004	36.671
<i>Всего по очередям нарастающим итогом:</i>		3.667	7.334	11.001	14.668	18.336	22.003	25.670	28.337	33.004	36.671

Примечание:

- 1.Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).
2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.
3. При введении графиков аварийного ограничения автоматический перевод электроснабжения отключаемой (ограничиваемой) нагрузки потребления на другие центры питания не допускается, за исключением перевода нагрузки на электроснабжение от автономных резервных источников питания.

Директор ООО «Профит»



Удалов Б.В.



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель генерального директора –  
директор филиала «Нижневэнерго»  
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

В.А.Горев

2020г.

**И. С. ЛАПИН**

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

№ Д-НН/113 ОТ 30.04.20

ГРАФИК временного отключения потребления на 2020/2021 гг.  
по ООО «Профит»

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику*	Время отключения	№ очереди отключения, МВт											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1		ТП-3	яч.3(Т-5) яч.8 (Т-6)	ОП	20	-	-	-	-	-	1.176	-	-	-	-		
2		ТП-5	яч.12	ОП		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
3		ТП-7	ф.16	ОП		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
ИТОГО:					до 5 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					от 5 до 20 мин.	-	-	-	-	-	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
					всего	-	-	-	-	-	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
					всего по ДУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание:

- \* Заполнить колонку №5 : ДУ - с использованием дистанционного управления; ОП - постоянным оперативным персоналом объекта электроэнергетики, в т.ч. персоналом потребителя
- В графике временного отключения потребления указано время отключения фидера с момента отдачи команды диспетчером производственного отделения филиала «Нижневэнерго» на ввод в действие ГВО.
- При невыполнении потребителем команды (распоряжения) о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.
- При введении графиков аварийного ограничения автоматический перевод электроснабжения отключаемой (ограничиваемой) нагрузки потребления на другие центры питания не допускается, за исключением перевода нагрузки на электроснабжение от автономных резервных источников питания.

Директор ООО «Профит»



Удалов Б.В.