



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель филиала «Нижневолжскэнерго»  
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

(подпись)

(ФИО)

И.С. ЛАПИН 2021г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
№ Д-НН/143 ОТ 29.04.21

ГРАФИК ограничения режима потребления электрической энергии на 2021/2022 гг.  
по ООО «Профит»

№ п/п	Потребитель	№ очереди ограничения, тыс.кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ООО «Профит» (ВПК)	3,334	6,668	10,002	14,668	16,671	20,005	23,339	26,673	30,007	33,341
Всего по очередям нарастающим итогом:		3,334	6,668	10,002	14,668	16,671	20,005	23,339	26,673	30,007	33,341

Примечание:

1. Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).
2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.
3. При введении графиков аварийного ограничения автоматический перевод электроснабжения отключаемой (ограничиваемой) нагрузки потребления на другие центры питания не допускается, за исключением перевода нагрузки на электроснабжение от автономных резервных источников питания.

Директор ООО «Профит»



Удалов Б.В.



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель филиала «Нижновэнерго»  
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

(подпись)

(ФИО)

2021г.

**И.С. ЛАПИН**  
ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
№ Д-НН/143 ОТ 29.04.21

**ГРАФИК ограничения режима потребления электрической мощности на 2021/2022 гг.  
по ООО «Профит»**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	№ очереди ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО «Профит» (ВПК)	ПС Приокская	0,215	0,470	0,685	0,860	1,074	1,289	1,504	1,718	1,933	2,148
<i>Всего по очередям нарастающим итогом:</i>			0,215	0,470	0,685	0,860	1,074	1,289	1,504	1,718	1,933	2,148

**Примечание:**

1. Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).
2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.
3. При введении графиков аварийного ограничения автоматический перевод электроснабжения отключаемой (ограничиваемой) нагрузки потребления на другие центры питания не допускается, за исключением перевода нагрузки на электроснабжение от автономных резервных источников питания.

Директор ООО «Профит» \_\_\_\_\_

Удалов Б.В.





УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель филиала «Нижневолтэнерго»  
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

(подпись)

(ФИО)

И. С. ЛАПИН 2021г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
№ Д-НН/143 ОТ 29.04.21

ГРАФИК временного отключения потребления на 2021/2022 гг.  
по ООО «Профит»

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику*	Время отключения	№ очереди отключения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		ТП-2	ф.5, ф.25	ОП		-	-	-	-	-	1.350	-	-	-	-	
2		ТП-3	яч.3(Т-5) яч.8 (Т-6)	ОП		-	-	-	-	-		-	-	-		
3		ТП-5	яч.12	ОП		-	-	-	-	-		-	-	-		
4		ТП-7	ф.16	ОП												
ИТОГО:					до 5 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					от 5 до 20 мин.	-	-	-	-	-	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
					всего	-	-	-	-	-	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
					всего по ДУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание:

- 1.\* Заполнить колонку №5 : ДУ - с использованием дистанционного управления; ОП - постоянным оперативным персоналом объекта электроэнергетики, в т.ч. персоналом потребителя
2. В графике временного отключения потребления указано время отключения фидера с момента отдачи команды диспетчером производственного отделения филиала «Нижневолтэнерго» на ввод в действие ГВО.
3. При невыполнении потребителем команды (распоряжения) о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.
4. При введении графиков аварийного ограничения автоматический перевод электроснабжения отключаемой (ограничиваемой) нагрузки потребления на другие центры питания не допускается, за исключением перевода нагрузки на электроснабжение от автономных резервных источников питания.

Директор ООО «Профит»

Удалов Б.В.

